

情 况 说 明

致：无锡太湖世家物业服务有限公司

近期长江大厦 5 单元西左梯运行中连续发生故障。经电梯维保人员现场确认电梯曳引主机严重卡死已无法运行、旋转编码器损坏，因该曳引主机使用近 20 年，老化严重损坏无法维修；为确保电梯安全运行建议更换以上损坏配件。

附：报价壹份。

无锡市城建电梯工程有限公司



公司名 无锡市城建电梯工程有限公司
地址 无锡市锡山区东亭卡摩尔汽车广场A124
电话: 0510-88703291
传真: 0510-82105208
税号:
开户银 无锡农村商业银行田溪分理处
帐号: 9706 4781 6112 010000 1067

编号:

报价单

无锡太湖世家物业服务有限公司 收款编号: 共 1 页

工程名称: 5单元西左梯曳引主机、曳引机机座及旋转编码器更新维修							
工程地点: 长江大厦5单元西左梯							
作番:				日期: 2026. 10. 08			
项次	名 称	规 格	数量	单位	单价	总价	备注
1	同步无齿轮曳引主机	通润, 速度2米/秒	1	套	31000	31000	
2	曳引机机座	通润	1	套	2100	2100	
3	旋转编码器	按原规格	1	台	2300	2300	
4	主机拆, 安装, 调试人工费		1	台	7800	7800	含125%实验
5	合计 (税费)					43200	肆万叁仟贰佰元整