



电梯配件价格确认单

NO: EEOWB2501S0008

致：怡禾（无锡）物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。我司维保人员接报修尚锦城128号楼左右梯（30层站、2m/s）异响停梯，经现场检查发现其中两台电梯补偿缆破损严重，严重安全隐患影响居民出行，依据GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》4.4.2 曳引钢丝绳和液压电梯悬挂，现已达到报废标准，补偿缆断裂，变频器驱动板，经维修检测需要维修。针对尚锦城128号左右梯此次大修项目，我司报价如下：


一、电梯配件明细：

单位：元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	128左补偿缆	30mm	100	米	48	4800	13%	
2	服务费				2000	2000	6%	含安装拆卸费
3	128右补偿缆	30mm	100	米	48	4800	13%	
4	服务费				2000	2000	6%	含安装拆卸费
5	128左变频器维修	V3F25			4200	4200	6%	
6	128右扳闸模块	KM803942G01			3250	3250	13%	
					17,800.00			
合计金额人民币大写：					壹万柒仟捌佰元整			

二、付款方式：电梯维修完毕，经验收电梯运行正常后付全款。

三、质保期：非人为因素，所更换的电梯配件保质期为壹年。



用户确认

内容：电梯配件价格确认事宜，总价为 壹万柒仟捌佰元整

用户确认（签字·盖章）：

日期：

320211004718