

无锡实达

说明函

收件人:	瑞星家园	发件人:	无锡市实达电梯工程有限公司
传真:	0510--- 85840266	页数:	1
电话:	13771485675	日期:	2025.3.31
关于:	瑞星家园 118 单元左电梯说明 签收: 单钟菊		

☒ 紧急 ☐ 请审阅 ☐ 请批注 ☐ 请答复 ☐ 请
传阅

尊敬的领导您好:接到物业报修 **118** 单元左电梯不能使用,我维修人员到达现场发现电梯限速器损坏,无法维修,必须更换。现计划做如下维修:

1. 更换限速器一套

瑞星家园 118#左电梯更换限速器 工程

预算总价

签约合同价（小写）：_____（大写）：_____

预算价（小写）：_____ 4099.16 _____（大写）：_____ 肆仟零玖拾玖元壹角陆分 _____

发 包 人：_____
(单位盖章)

承 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权

(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

核 对 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 03 月 31 日

核 对 时 间： 2025 年 03 月 31 日

无锡实达

说明函

收件人:	瑞星家园	发件人:	无锡市实达电梯工程有限公司
传真:	0510--- 85840266	页数:	1
电话:	13771485675	日期:	2025.3.24
关于:	瑞星家园 118 单元右电梯说明 签收: 章神莉		

☒ 紧急 ☐ 请审阅 ☐ 请批注 ☐ 请答复 ☐ 请
传阅

尊敬的领导您好:接到物业报修 **118** 单元
右电梯不能使用,我维修人员到达现场发现电
梯限速器损坏,无法维修,必须更换。现计划
做如下维修:

1. 更换限速器一套

瑞星家园 118#右电梯更换限速器 工程

预算总价

签约合同价（小写）：_____（大写）：_____

预算价（小写）：_____4099.16_____（大写）：_____肆仟零玖拾玖元壹角陆分_____

发 包 人：_____
(单位盖章)

承 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

核 对 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 03 月 24 日

核 对 时 间： 2025 年 03 月 24 日

