

# 情况说明

**致：无锡太湖世家物业服务有限公司**

长江大厦 8#房左梯、右梯、货梯运行中发生故障。经维保人员现场确认 8#房左梯、右梯门挂板损坏，货梯抱闸，门挂板损坏，引起故障频繁，为确保电梯安全运行建议更换损坏配件。

附：报价壹份。

无锡市城建电梯工程有限公司



公司名 无锡市城建电梯工程有限公司  
地址 无锡市锡山区东亭卡萨汽车广场A424  
电话: 0510-88703291  
传真: 0510-82105208  
税号:  
开户银 无锡农村商业银行江苏分理处  
帐号: 9706 4781 6112 01 0000 1067



编号:

## 报价单

无锡太湖世家物业服务服务有限公司

收款编号:

共 1 页

工程名称: 更换配件							
工程地点: 长江大厦8#房左梯、右梯、货梯							
作番:				日期: 2026.01.26			
项次	名称	规格	数量	单位	单价	总价	备注
1	电梯抱闸	按原规格	1	套	5800	5800	8#房货梯
2	厅门门挂板	优力维特1000	4	套	650	2600	8#房左梯
3	厅门门挂板	优力维特1000	4	套	650	2600	8#房右梯
4	轿门门挂板	优力维特1000	2	套	650	1300	8#房货梯
5	轿门门挂板	优力维特1000	2	套	650	1300	8#房左梯
6	轿门门挂板	优力维特1000	2	套	650	1300	8#房右梯
	合计(含拆, 安装, 调试人工费及税费)					14900	壹万肆仟玖佰元整

