无锡市德恒物业管理有限公司：

禾嘉苑小区 8#房电梯年久老化，待修缮（维修）后方能确保电梯能正常安全的运行。修理（修缮）所需材料清单如下：

服务名称	数量	单价（元）	总价（元）	备注
曳引机油封	1 台	3180	3180	漏油严重（更换油封）（含修理工时）
减速机齿轮油	1 台	1700	1700	周期更换
厅门锁	1 套	310	310	8#1F 损坏
门控器	1 只	1850	1850	损坏
同步带	1 根	380	380	断裂
抱闸接触器	1 只	370	370	损坏
旋转编码器	1 只	3350	3350	损坏
运行接触器	1 只	370	370	损坏
曳引轮	1 只	3800	3800	绳槽磨损
拆装调试费	1 项	3000	3000	更换曳引轮
13mm 主钢丝绳	220 米	15.8	3476	磨损 断丝
绳头组合	8 只	220	1760	磨损
拆装调试费	1 项	3500	3500	更换主钢丝绳及绳头组合
税收		9%	2434	
合计：			29480	

无锡新纺欧迪诺电梯有限公司

2026 年 6 月 5 日