

电梯维修（改造）报价单

版本号：___

甲方：融创物业服务集团有限公司无锡分公司

乙方：天津瑞盟工程技术服务有限公司

项目名称：熙园五期2单元右 电梯品牌：巨人 通力

电梯编号：

梯

受甲方委托，在对贵司的电梯/扶梯作出检查后，就以下的电梯工程项目，签订本报价单。

No	楼号	工程内容	物料型号	单位	数量	单价（元）	物料小计（元）	工费小计（元）
1	2单元右梯	曳引钢丝绳	10mm	米	1200	15	18000	6000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
合计（元）							18000	6000
物料总价（元）				项	1	18000		
工费总价（元）				项	-	6000		
工程合计总价（元）				项	1	24000		
人民币金额（大写）：贰万肆仟元								
备注： 税率 13% ， 配件质保期1年。；								

本报价单的价款自送呈之日起30天内报价有效。



故障修理报告

项目： 熙园五期

设备位置： 2单元

设备年限：

13

报修日期	2026.5.3	报修人	客服	联系方式	400-997-1918	报修位置	右梯
电梯类型	直梯						
是否困人	否	困人时间	/		困人人数	/	
故障描述	现场报修运行异响，现场维保人员到场检查发现曳引钢丝绳断股脱槽，无法正常使用，需更换整套钢丝绳。						
处理状态	待更换			故障原因	曳引钢丝绳损坏		
处理人员 信息登记	到达时间	2026.5.3			完成时间	2026.5.3	
	维修人员	曹国庆，沈秋宇			维修人数		
	维修结果记录	待更换曳引钢丝绳*1200米					
备注	/						

