

情况说明

致：无锡太湖世家物业服务有限公司

我公司维保人员日常检查发现，博客公寓3单元1号梯轿顶轮磨损异响；补偿链导向装置损坏；主机钢丝绳磨损、生锈严重；对重反绳轮磨损；轿厢通讯板损坏；导向轮磨损异响；3单元2号梯补偿链导向装置损坏；3单元3号梯补偿链导向装置损坏；为确保电梯安全运行建议立即更换。

因原电梯门感应装置不具备阻电动车功能，不符合相关规定，根据政府相关部门要求需加装（防阻电动车）物联网光幕。

希望贵司能尽快做出相应的决定，以保障电梯的正常运行。

附：报价壹份。



配件报价清单

无锡广奥电梯有限公司

报价人: 李姗姗

联系电话: 18921396866

报价有效期: 30天



客户名称

无锡太湖世家物业服务服务有限公司 (博客公寓)

单号: 87

GAWX202506164

甲方意见

同意

不同意

联系人:

沈建国

日期:

2025年6月16日

配件清单

序号	物品名称	规格	数量	单位	单价	小计	备注
1	轿顶轮	/	1	套	3930	3930	3单元1号梯
2	更换轿顶轮人工费	/	1	台	2180	2180	
3	导向轮	/	1	套	2020	2020	
4	更换导向轮人工费	/	1	台	1650	1650	
5	曳引钢丝绳	8*19S+NFC-10mm	1085	米	16	17360	
6	人工费	/	1	台	5230	5230	
7	砝码测试	/	1	台	650	650	
8	对重轮	F8NW4049	1	套	3980	3980	
9	更换对重轮人工费	/	1	台	2180	2180	
10	轿厢通讯板	RS32	1	块	530	530	
11	物联网光幕	/	3	套	1388	4164	3单元1号、2号、3号梯
12	补偿链导向装置	/	6	套	516	3096	
13	运费	/	1	项	2000	2000	

备注: 以上报价含9%增值税。

合计

大写: 肆万捌仟玖佰柒拾元整

小写: 48970.00