

日期 Date : 2025-06-02

编号: XADT202506-001

致 To : 无锡市德恒物业管理有限公司 (香榭花园)

发自 From : 无锡西奥电梯有限公司

主题 Sub : 电梯维修报价

尊敬的用户, 非常感谢您对无锡西奥电梯的信任及支持, 我们将竭诚为您提供优质完善的售后服务。

针对此次报价的情况说明:

经我司维保工程师检查发现主机编码器、外召显示板、补偿链损坏, 需更换; 变频器损坏, 需维修。

所需配件材料及数量报价如下:

序号	配件名称	型号	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注	
1	主机编码器	FA-COdER	1	台	2680	2680	香榭花园 51#门	
2	外召显示板	VIB-668 C0089952-A	1	套	750	750		
3	电梯专用补偿链	φ 8mm	40	米	43	1720		
4	更换补偿链人工费	/	1	台	500	500		
5	变频器维修	日立	1	台	3600	3600		
合计			¥9,250.00 (大写: 玖仟贰佰伍拾元整)					

备注:

- 1、报价有效期: 此报价自此报价之日起 30 天内有效, 一式两份, 此报价含税13%。
- 2、保密条款: 此报价所提供内容为贵我双方的商业秘密, 贵司不得在任何情况下向第三方透露, 否则即视为违约, 我司双方有权追溯违约责任。
- 3、我司已经将电梯存在的隐患告知贵方, 如因贵方未及时更换配件引发的后果与损失, 我司将不承担任何责任。
- 4、质保期一年。

开票抬头 (全称): _____

发票种类: 增值税专用发票

增值税普通发票

客户确认 (签字): _____

无锡西奥电梯有限公司

用户盖章: _____

签收日期: _____

2025年6月2日

