

# 锡春华庭 消防提升改造施工 报价单及方案

采购项目名称：锡春华庭消防提升改造施工

报价供应商：无锡市捷力建筑安装工程有限公司

二〇二五年十二月十九日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦春华庭消防维修报价 标段：

第1页 共3页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中品牌
1	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、安装方式：吸顶	个	150	82.68	12402	北大青鸟
2	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：编码型 3、安装方式：更换	个	25	158.95	3973.75	北大青鸟
3	手动报警按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：编码型	个	30	139.63	4188.9	北大青鸟
4	消火栓按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：编码型 3、安装方式：更换	个	30	122.39	3671.7	北大青鸟
5	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：3W	个	10	63.75	637.5	北大青鸟
6	消防电话分机	1、名称：消防电话分机	个(部)	8	108.21	865.68	北大青鸟
7	输入模块	1、名称：输入模块 2、类型：总线制3、安装方式：更换	个(台)	17	200.11	3401.87	北大青鸟
8	输入输出模块	1、名称：输入输出模块 2、类型：总线制3、安装方式：更换	个(台)	13	248.91	3235.83	北大青鸟
9	多线模块	1、名称：多线模块 2、类型：多线制3、安装方式：更换	个(台)	6	231.17	1387.02	北大青鸟
10	消防电话主机	1、名称：消防电话主机	台	1	1279.68	1279.68	北大青鸟
11	消防广播主机	1、名称：消防广播主机	台	1	3227.54	3227.54	北大青鸟
12	功率放大器	1、名称：功率放大器 2、规格、线制：500W	台	1	3747.48	3747.48	北大青鸟
13	报警联动一体机	1、名称：火灾自动报警主机 2、规格、线制：2000点位 3、说明：六回路，1块总线板，1块多线板，1套D02外控电源，1块通讯板	台	1	14180.79	14180.79	北大青鸟
15	城市联网	1名称：城市联网系统 2、规格、线制：城市联网主机(含软件及监控系统)	台	1	5633.25	5633.25	北大青鸟
16	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明敷	m	300	14.28	4284	国产
17	配线	1、名称：电线 2、型号：NH-BV-2.5	m	200	3.87	774	江南
18	配线	1、名称：电线 2、型号：NH-RVS-2*1.5	m	500	4.54	2270	江南
19	消火栓卷盘	1、名称：消防自救盘 2、型号、规格：JPS1.0-19/25衬胶软管一根Ø19枪头	套	119	97	11543	颍龙

20	消防水带	1、名称：消防水带 2、型号、规格：25m衬胶水龙带一根	条	96	105		
21	钢梯	1、名称：屋面检修爬梯 2、型号、规格：5号角钢焊接 500*4000	座	1	2538.5	2538.5	国标
22	排烟风管	1、名称：屋顶正压风机风管 2、型号、规格：1200*600/0800L1000 3、安装方式：更换（镀锌风管改换镀锌钢板风管）	套	6	1256.55	7539.3	国标
23	屋面正压风机除锈防腐油漆		台	6	120.33	721.98	
24	屋面垃圾清运		项	1	500	500	
25	自动报警系统调试	1、名称：火灾自动报警系统调试 2、点数：500点以内	系统	1	10340.68	10340.68	
26	疏散指示灯	1、名称：疏散指示灯 2、内容：含新增及更换 3、安装形式：壁挂	套	50	53.45	2672.5	敏华
27	安全出口灯	1、名称：安全出口灯 2、内容：含新增及更换 3、安装形式：壁挂	套	40	53.45	2138	敏华
28	双头应急灯	1、名称：双头应急灯 2、内容：含新增及更换 3、安装形式：壁挂	套	80	58.22	4657.6	敏华
29	火灾显示盘	1、名称：火灾显示盘 2、内容：含新增及更换 3、安装形式：壁挂	台	1	1203.25	1203.25	北大青鸟
30	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁壳体 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接更换	个	4	770.66	3082.64	凯静
31	焊接法兰阀门	1、类型：静音止回阀 2、材质：球墨铸铁壳体 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接更换	个	4	815.21	3260.84	凯静
32	焊接法兰阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、材质：铜芯球墨铸铁壳体 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接新增	套	1	1272.48	1272.48	凯静
33	焊接法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100	个	3	547.13	1641.39	凯静
34	焊接法兰阀门	1、类型：卧式止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100	个	3	544.79	1634.37	凯静
34	焊接法兰阀门	1、类型：湿式报警阀 2、材质：铜芯球墨铸铁壳体 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	套	1	3675.38	3675.38	颖龙
36	控制柜	1、名称：消防泵控制柜 2、型号规格：YBR-2XFQ-55 星三角，一用一备 带机械应急 柜体尺寸：1600*400*600 防护等级：IP55 3、安装形式：更换	台	2	6865.21	13730.42	立欣

37	消防泵	1、名称:消防泵更换	台	2	7850.65	15701.3	立欣
38	离心式泵更换	1、名称:稳压泵 2、型号:XBD5.5/1.1-25GDL 3、规格:Q=1.1L/S,H=55M,N=2.2KW	台	2	2255.46	4510.92	国产
39	气压罐更换	1、名称:压罐 2、型号:XQZI 3、规格:φ800m/m;总容量: 1.13m <sup>3</sup> ;有效容积:0.55m <sup>3</sup> ;设计压力: 0.6Mpa;工作压力:0.55Mpa	套	1	3689.33	3689.33	国产
40	压力仪表	1、类型:压力表及表弯 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	15	135	2025	国产
41	低压压力开关	1、类型:低压压力开关及表弯 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	2	305.66	611.32	国产
42	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试	项	1	1569.34	1569.34	
43	安全文明施工费		项	1	3014.12	3014.12	
44	措施费		项	1	425.25	425.25	
45	脚手架搭拆		项	1	1522.36	1522.36	
46		小计(9%)				184462.26	

