

致:无锡市德恒物业管理有限公司

项目名称: 银杏苑

由:无锡捷安电梯有限公司

档案编号: Q/JA250814-01 号

事:84 单元 (80-85 公用) 电梯维修

页 数: 3

无锡市德恒物业管理有限公司:

贵司管理的银杏苑小区, 84 单元 (80-85 公用) 电梯故障, 经现场查看是由于电梯变频器老化、电梯制动器线圈烧坏、制动器专用电源盒损坏、抱闸接触器损坏导致; 且现场曳引主机轴端油封渗漏油较严重, 且渗漏油点离制动盘较近, 存在较大安全隐患, 需对主机油封进行更换并同步更换曳引主机油。综合以上内容我司作出相应部件的更换或维修, 具体报价如下: (价格单位: 人民币元)

序号	维修项目名称	品牌规格型号	费用明细			备注
			单价	数量	总价	
1	变频器维修 (模块更换、驱动板维修)	LC4011	3200	1 台	3200	
2	维修辅助费 (安装调试维修辅助费)					
3	制动器维修	森力玛主机专用	2000	1 台	2000	
4	制动器电源盒	NICE-C01	860	1 个	860	
5	接触器	LC12510	270	2 个	540	
6	全套主机油封及轴承	森力玛主机专用	1200	1 台	1200	
7	更换油封人工费 (曳引主机拆装、电动机、主机吊装)	森力玛主机	2000	1 台	2000	
8	曳引主机专用油	主机专用	1500	1 台	1500	
9	小 计		11300 元			
10	开票税金 9%		1017 元			
11	合 计		¥: 12317 元			

备注: (注: 此电梯配件是含有厂家专用的程序协议)

1. 上述电梯维修费用 (包含税金、运输、更换、安装人工费、调试费等) 请贵公司尽快审核、落实回复, 且是否 “同意维修更换” 请签字确认, 并回执至我司。
2. 若因电梯维修费用问题停梯造成业主投诉及不符合安全使用规范要求、检验合格不通过, 或市场管理监督局查处、处罚等所产生的全部损失均由贵方承担 !



甲方签字: