

电梯配件价格确认单

NO: EEOWB2605S026

致: 怡禾(无锡)物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。尚锦城B区117右电梯发生困人事件,经排查,该电梯变频器炸机,驱动板模块组件均有损坏。需要拆除维修,电梯无法运行。针对尚锦城B区117右电梯维修项目,我司报价如下:

一、电梯配件明细:

单位: 元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	维修变频器底座	V3F25	1	套	3600.00	3600.00	13%	维修
2	维修变频器驱动板	KM725800G01	1	块	3200.00	3200.00	13%	维修
						6,800.00		
合计金额人民币大写:						陆仟捌佰元整		

一、付款方式: 最终价格以审定价为准, 住建系统拨付到物业到账后两个月内支付95%, (5%为质保金)

二、质保期: 非人为因素, 所更换的电梯配件保质期为壹年。



用户确认

 内容: 电梯配件价格确认事宜, 总价为 陆仟捌佰元整

用户确认(签字·盖章):

日期:

