

电梯配件价格确认单

NO: EEOWB2509S0021

致：怡禾（无锡）物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。我司维保人员维保过程中发现尚锦城136号楼左右梯（36层站、2m/s）异响严重，有严重的安全隐患，对重反绳轮异响轴承外圈磨损不能更换轴承需要整体更换，136左梯变频器需要维修，136左右电梯补偿链老化断裂掉皮运行异响，现已达到报废标准，经维修检测需要更换。针对尚锦城136号左右梯此次大修项目，我司报价如下：

一、电梯配件明细：

单位：元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	136左右梯补偿缆	30mm	220	米	48	10560	13%	泛阳全塑
2	服务费		1	台	3000	3000	6%	含安装拆卸费
3	136左梯对重反绳轮	420×8×6	1	套	2600	2600	13%	通力
4	服务费		1	台	2000	2000	6%	含安装拆卸费
5	136左梯变频器维修	V3F25	1	台	3200	3200	13%	通力
					21,360.00			
合计金额人民币大写：					贰万壹仟叁佰陆拾元整			

注：以上价格货物，配件税率为13%，服务费税率为6%

一、付款方式：最终价格以审计价为准，住建系统拨付到物业到账后两个月内支付95%，（5%为质保金）

二、质保期：非人为因素，所更换的电梯配件保质期为壹年。



用户确认

内容：电梯配件价格确认事宜，总价为 贰万壹仟叁佰陆拾元整

用户确认（签字·盖章）：

日期：2025.9.17

地址：无锡市滨湖区冬青路6号
传真：0510-85593090

电话：0510-85590830 85590520
邮政编码：214161



扫描全能王 创建