

瑞星家园 146 单元电梯变频器维修 工程

预算总价

签约合同价（小写）： 0.00 （大写）： 零元整

预算价（小写）： 5807.15 （大写）： 伍仟捌佰零柒元壹角伍分

发 包 人： 承 包 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人： 或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 核 对 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026 年 06 月 15 日 核 对 时 间： 2026 年 06 月 15 日

规费、税金清单计价表

工程名称：瑞星家园 146 单元电梯变频调速维修

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

说明函

收件人:	瑞星家园	发件人:	无锡市实达电梯工程有限公司
传真:	0510— 85840266	页数:	1
电话:	13771485675	日期	2026.6.15
关于:	瑞星家园 146 单元电梯变频器损坏签收: 坏说明		

☒ 紧急 ☐ 请审阅 ☐ 请批注 ☐ 请答复 ☐ 请
传阅

尊敬的领导您好:接到物业报修 **146** 单元
电梯不能使用,我维修人员到达现场发现电梯
因变频器损坏,里面模块炸毁,驱动主板损坏,
建议更换模块.修理驱动主板。现计划做如下
维修:

- 1、 变频器驱动主板维修
- 2 、 变频器更换驱动模块

无锡奥索智能科技有限公司

维修报告

需方客户名称: 无锡实达电梯工程有限公司 合同号: WXAS20260615

经双方友好协商, 就变频器保修期之外的服务, 达成如下的服务协议:

一、需方返回的一批变频器, 型号、数量如下:

型号	数量(台)	机器条码	故障信息	备注
变频器L-C-4015	1	110149	炸机驱动电路坏需更换 模块坏需更换, 输出电路坏需更换, 检测电路坏需更换	

一、保修期: 保修期为出厂之日起三个月, 以机身上机器条形码为准。

二、争议解决:

凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应协商解决。协商不成, 应将争议事项提交深圳仲裁委员会, 按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的对双方均有约束力。

三、合同生效:

本合同经双方授权代表签字、盖章后即时生效。一式两份, 传真件有效。

需方

供方

无锡奥索智能科技有限公司


授权代表: _____

授权代表: _____

签订日期: _____

签订日期: 二零二六年六月十五日





营业执照

编号 320211666202411140052

统一社会信用代码

9132021167895035XA (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

名称 无锡市实达电梯工程有限公司

注册资本 150万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2008年08月04日

法定代表人 朱健

住所 无锡市滨湖区仙蠡墩56-3-4

经营范围 电梯销售、安装、维修、保养、装潢、通用设备及配件的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2024年11月21日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS3332B54-2029

单位名称: 无锡市仙蠡电梯工程有限公司

住所: 无锡市滨湖区仙蠡墩 56-3-4

办公地址: 无锡市滨湖区仙蠡墩 56-3-4

经审查, 获准从事以下特种设备的生产活动:

许可项目	子项目	许可参数	备 注
电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯 (含消防员电梯)	$V \leq 2.5\text{m/s}$	/
电梯安装 (含修理)	曳引驱动载货电梯和强制驱 动载货电梯 (含防爆电梯中的载货电梯)	—	/
电梯安装 (含修理)	自动扶梯与自动人行道	—	/
电梯安装 (含修理)	杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	—	/

发证机关: 江苏省市场监督管理局

有效期至: 2029 年 4 月 26 日

发证日期:

2023 年 3 月 26 日

变更日期: 2025 年 3 月 6 日