

电梯配件报价单

江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司：

贵司天鹅湖 A 区 57 单元右电梯发生故障，无法正常运行。经我司现场维修人员检查后判断：电梯变频器已损坏。为恢复电梯正常使用，须更换以上配件，报价如下：

- 1、变频器（永大 型号：SYK-1 YJ240B 配套）12100 元/台*1=12100 元
- 2、程序灌输、调试费1000 元/台*1=1000 元
- 3、税金（6%）786 元

合计：壹万叁仟捌佰捌拾陆元整（¥13886.00 元）

接受单位	江苏苏南万科物业服务 有限公司无锡分公司	发出单位	无锡西太电电梯科技有 限公司
负责人		技术负责人	孙齐云
回复并盖章		日期	2024 年 8 月 23 日